

# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

020511



ALV BV  
 Gotevlietstraat 42  
 8000 Brugge  
 050 31 84 87  
 info@tc-alv.be  
**www.tc-alv.be**  
 RPR Brugge  
 BTW BE0824 539 491

KLANT \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 BTW \_\_\_\_\_  
 TEL \_\_\_\_\_  
 MAIL \_\_\_\_\_  
 ADRES TANK \_\_\_\_\_  
**Molenstraat 10, 9870 Zulte**

Tankinhoud 1000 liter  EW  DW  OG  BG Datum plaatsing 1970  
 Particulier  Klasse 3  Klasse 2  Metaal  Kunststof  Beton Andere \_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>/</u> (min 6) geleidbaarheid <u>/</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>UITWENDIG ZICHTBARE DELEN</b>				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**OPMERKINGEN**  
 Tank ok?  
 - Fluit geplaatst  
 - Koppelstuk !!  
 aangesloten aan kushel?

PLAATS TANK Achthoven Kotte

Niveaumeting  
 Vlottermeter  Hydraustatisch  Ultrasoon  Peillat  Andere: obrum  
 Potentiaalmeting \_\_\_\_\_ Mv     
 Kathodische bescherming     
 Lekdetectie-apparaat     
 Vloeistof  Onderdruk  Overdruk  Nano  
 Peilputten  Andere: \_\_\_\_\_  
 Dichtsheidstest:  SDT  Testo

**BESLUIT**  
 **GROEN**  
 De installatie voldoet aan alle bepalingen  
 **ORANJE**  
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.  
 **ROOD**  
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

**BOVENGRONDSE TANK**  
 Algemene staat     
 Buitenwand     
 Inkuiping     
 Waterdicht  Koolstofwaterdicht

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Vlammenvoet DATUM KEURING 10/10/24  
 ERKENNINGNUMMER: SV 05584 ATTEST GELDIG TOT OBP /  
 HANDTEKENING \_\_\_\_\_ HANDTEKENING \_\_\_\_\_  
 TECHNICUS \_\_\_\_\_ KLANT \_\_\_\_\_