

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM. 0478/25.43.43
 BTW Nr. BE 0883.716.223
 Sapaco@telenet.be

Klant _____
 Straat _____
 Gemeente _____
 Tel. _____

Erkenningsnummer erkende technicus : **DE SAEDELEIR JEF** **SV 01671**

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld Particulier

~~2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)~~

Algemene Info

Adres reservoir: Idem Zildeij 16
Menhouw
 Nummer reservoir: _____
 Nominale waterinhoud: 5300
 Datum ingebruikstelling: 1975
 Vorige S.V. Nummer: SV 01460
 Datum vorige controle: 13-3-18
 Datum controle: 4-7-24
 Datum volgende controle: 4-7-29

Firma: _____
 B.T.W. Nr. _____
 Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
 Plaats: Binnen Bovengronds
Buiten Ondergronds
 Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~
 Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~
 Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen
 Algemene staat van de opslagplaats
 Dichtheidsbeproeving (Ultrasoon SDT)
 Aanwezigheid water en of slib
 Attest van de vorig keer aanwezig
 Cathodisch bescherming
 Lekdetectiesysteem
 Overvulbeveiligingssysteem
 Potentiaal meting
 Verontreiniging buiten het reservoir
 Nominale diameter verluchting

Opmerkingen

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig

Verluchting te klein		
Vuil en stookolie gemorst,	Peildam vervangen	
<u>ok</u>		
<u>niks</u>	PH:	<u>/</u>
<u>N.O.K</u>	Niet	Aanwezig
<u>-</u>	Niet	Aanwezig
<u>-</u>	Niet	Aanwezig
Werkt <u>ok</u>	Sonde	Fluit
<u>/</u>	Verdere exploitatie toegelaten: <u>Ja</u> Nee	
Stookolie gemorst		
<u>4 1/4"</u> <u>5/4"</u> <u>2</u>	Merkteken: Rode Oranje <u>Groene</u>	

TOTAAL TE BETALEN: Euro best. €

Betaling: Volstaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlaem 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
 De gegevens van de tank werden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM 0478/25.43.43
 Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant:

voor Gelezen en Goedgekeurd