

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: NV MediaNot
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)
Tel: (+32)078150077
BTW BE: BE0468763089

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Aalbeeksestraat 169, 8510 - Rollegem (BE)

RESERVOIR

Ingedeeld: Niet ingedeeld | Wand: Enkel | Plaats: Bovengronds | Vorm: Cilinder |
Materiaal: Staal Inhoud: <5000 L | Jaar plaatsing: >1995

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: OK |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: NIET AANWEZIG | Filter: NOK

TESTEN

Water- en slibbemonstering: Niet uitgevoerd
Opmerking: Nvt

Watermeting: 0 CM | Gemeten olie: 0 CM
Onderdruk TESTO: 0 mBAR | Behaalde druk: OK | Ultrasoon SDT: OK

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Geen | Overvulbeveiliging controle: NOK
Peilmeting: Niet aanwezig | Lekdetectie: Niet aanwezig

OPMERKINGEN

Niet dubbelwandig of ingekuipt
Geen vorig keurings attest aanwezig

BESLUIT

De tank mag niet meer gevuld worden.

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **27/05/2024** | Keurder: **Tom Beckers** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107252**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR

Geen handtekening klant

TOEGEVOEGDE FOTO'S

