

Haverstraat 14 B-2400 MOL
 TEL. 014-31 37 72 - 31 29 83 FAX 014-32 36 15
 E-mail: info@suncalor.be BTW BE 0407.163.537
 RPR Turnhout Reg. Nr. 407.163.537/02.2501
 OVAM nr.: 43611/E/5641 www.suncalor.be

Tank- & Bodemsanering



- Tankreiniging, opvullen & verwijderen van tanks
- Tankcontrole met attest volgens Vlaamse wetgeving
- Afbraak keldertanks & bovengrondse tanks
- Bodemsanering
- Nieuwe tanks
- Plaatsen van coatings in stookolietanks

5009

DATUM VERVOER : **19/05/2014**

identificatieformulier **GEVAARLIJKE** afvalstoffen

I. OPDRACHTGEVER :	<input type="checkbox"/> producent
Naam: SUN CALOR BVBA	<input checked="" type="checkbox"/> erkend overbrenger
Adres: Haverstraat 14, 2400 MOL	registernummer: 43611

II. PRODUCENT : enkel in te vullen indien de opdrachtgever een erkend overbrenger is

Naam + adres: **CRACUIN JOHAN** **Koningslaan 22**

Plaats van verzending: **2300 Turnhout**

III. GEREgistREERDE VERVOERDER(S) :

(enkel invullen indien van toepassing)

Registernummer: **43611/E/12049**

Naam: **SUN CALOR BVBA**

Adres: **Haverstraat 14, 2400 MOL**

IV. BESTEMMELING :	
Naam: SUN CALOR BVBA	Aard van de verwerking (R of D-code) en gebruikte techniek :
Adres: Mariendal 13, 2400 MOL
Geldigheidsduur vergunning: 18/08/2016	R9

V. OMSCHRIJVING, chemische samenstelling, fysische eigenschappen :	Hoeveelheid en aantal colli :	Code:
SPOELWATER VAN TANKREINIGING	25 liter	160708
.....
.....
.....

VI. OPDRACHTGEVER :	VII. PRODUCENT :	VIII. BESTEMMELING :
 (datum + handtekening)	 (datum + handtekening)	 SUN CALOR BVBA Haverstraat 14 2400 Mol Tel. 014/31 29 83 Fax 014/32 36 15 (datum + handtekening)

Speciale instructies voor het transport :



Haverstraat 14
2400 MOL
Tel. 014/31.29.83
Fax.014/32.36.15
BTW BE0407.163.537
RPR Turnhout
Reg.Nr:407.163.537/022501
OVAM Nr 43611/E/12049
Erkend Tanktechnicus SV-00952

REINIGINGSATTEST VOOR ONDERGRONDSE STOOKOLIETANK

201405063

DATUM 22/05/2014

NAAM: **CRACUIN JOHAN**
Koningslaan 22
2300 Turnhout

TANK: **5000 L**

WERKEN Op 20/05/2014 werd de tank door ons gereinigd en het restafval in de tank zal verwerkt worden door:
Shanks Vlaanderen nv, Kennedylaan 4410 te 9042 GENT (OVAM verwerkingscode 5230/4/RC)

De tank werd tevens opgevuld met zuiver wit zand onder hoge druk volgens de wettelijke reglementering van Vlarem.

RESTAFVAL 25 L

LIGGING VAN DE TANK

De tank bevond zich ondergronds op het terrein.

STAAT VAN DE TANK

De tank werd door ons inwendig op lekken gecontroleerd en er werden geen lekken vastgesteld.

De bodem van de tank vertoont lichte plekken van corrosie door condensatiewater in de tank.

STAAT VAN DE BODEM

De omgeving van de tank werd niet door ons onderzocht.

Gedaan te Mol, 22/05/2014


SUN CALOR BVBA
Haverstraat 14
2400 Mol
Peter STYNS 014/31 29 83
Zaakvoerder Fax 014/32 36 15