

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:
20.556

Date du contrôle:
15/02/2023
Lieu du contrôle:
Av du prince d'orange 44 Bruxelles 1180

Agent-visiteur:
Thomas Herfurth
Type de contrôle:
Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:
V1 16/02/2023 23:20:53
Prochaine visite avant le:
15/02/2048

Données générales

Adresse de l'installation	Av du prince d'orange 44 Bruxelles 1180
Type de locaux	Appartement C2 - 2 ème étage
Propriétaire, gestionnaire ou exploitant	Av du prince d'orange 44
Adresse du propriétaire	Av du prince d'orange 44 Bruxelles 1180
Installateur	Techni Biz Srl BE0568968445

Données du raccordement

GRD	Sibelga
Numéro de compteur	04642621
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	VFVB 4X10
Tension de service	3 x 400 V + N
Protection générale	40 A 4P

Contrôles

Schémas/plans	Liaisons équipotentiell	Fondations	Installation électrique
OK	OK	après 81	après 81

Description de l'installation Voir schémas en annexe

Nombre de tableaux	1
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK
Prise de terre	Boucle
Résistance de terre (Ω)	2
Isolement ($M\Omega$)	4,3

Remarques

Des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques existantes ont été appliquées (Livre 1 8.2)

Conclusions

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années. Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



 Atlas Contrôle
 00 226 64 04
 info@atlascontrole.be
 www.atlascontrole.be



Tableau 1

Liste des remarques

Libellé

Référence

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

Libellé	Référence
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.	RDE4
Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.	RDE6
L'unité est meublée au moment du contrôle.	RDE15