

FACTURE ET ATTESTATION D'ENTRETIEN - COMBUSTIBLE LIQUIDE



PIRONT Roland

Bras, 627 - 6600 BASTOGNE

Tél. 061/21 11 37 - Fax 061/21 86 55

INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

CHAUFFAGE CENTRAL - SANITAIRE

RPM Neufchâteau - TVA BE 0454.062.839

Banque BE39 0631 3398 4519

BIC : GKCCBEBB

N° Enregistrement 112.501

DATE : 24 / 06 / 24

ORDRE N° : 87 055

ADRESSE FACURATION : [Redacted]

des Brouettes n°1, 6600 Bastogne

ADRESSE INSTALLATION : Idem

1. NETTOYAGE

TRAVAUX ET VÉRIFICATION

- Ramonage de la cheminée OUI / NON
- Nettoyage des circuits de gaz de combustion OUI / NON
- Vérification des conduits de gaz de combustion OUI / NON

Remarques particulières :

J'atteste avoir procédé à l'entretien réglementaire obligatoire en application de la loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique comprenant les travaux et vérification repris ci-dessus.

NOM : Baudou Steuy

SIGNATURE : Baudou

2. RÉGLAGE DU BRÛLEUR

CHAUDIÈRE : Stoffer interdomo PUISSANCE : 35 KW

BRÛLEUR : Galling erlo

COMBUSTIBLE

GASOIL FUEL EXTRA

VÉRIFICATIONS			
Tension	<input checked="" type="checkbox"/>	Electrodes	<input checked="" type="checkbox"/>
Thermostat ambiance	<input checked="" type="checkbox"/>	Vanne magnétique	<input checked="" type="checkbox"/>
Aquastat	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtres	<input checked="" type="checkbox"/>
Relais de cheminée	<input checked="" type="checkbox"/>	Pompe	<input checked="" type="checkbox"/>
Cellule	<input checked="" type="checkbox"/>	Accouplement	<input checked="" type="checkbox"/>
Relais	<input checked="" type="checkbox"/>	Ventilateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	Volet d'air	<input checked="" type="checkbox"/>
Transfo H.T.	<input checked="" type="checkbox"/>	Gueulard	<input checked="" type="checkbox"/>
Cables H.T.	<input checked="" type="checkbox"/>	Régulateur tirage	<input checked="" type="checkbox"/>
		Ligne gicleur	<input checked="" type="checkbox"/>
		Gicleur	<input checked="" type="checkbox"/>
		Accrocheur flamme	<input checked="" type="checkbox"/>
		Propreté chaudière	<input checked="" type="checkbox"/>
		Propreté chaufferie	<input checked="" type="checkbox"/>
		Ventilation basse	<input checked="" type="checkbox"/>
		Ventilation haute	<input checked="" type="checkbox"/>
		Etat chambre comb.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Etat cheminée	<input checked="" type="checkbox"/>

Essais de contrôle	Unité	Essai 1	Essai 2
Gicleur	gal/h	0,60	1
Angle	degrés	45	
Type		S	
Pression pompe	kg/cm2	12	
Dépress. cheminée	mm Eau	-0,81	
Dépression foyer	mm Eau	/	
Indice fumée	Bacharach	1	
Teneur en CO2 (Azote)	%	12,45	
Teneur en CO (Azote)	ppm	34	
Teneur en O2 (Azote)	%	3,8	
Temp. cheminée	°C	163,3	
Temp. ambiante	°C	22,2	
Temp.(chem. amb.)	°C	74,7	
Rendement	%	93,48%	

FACTURE : FOURNITURES ET TRAVAUX EFFECTUÉS :

Entretien :	150
Gicleur :	15
Recyclage :	2
Tamis nylon :	5
Filtre de pompe :	/

TOTAL 172
 6% T.V.A. 10,32
TOTAL À PAYER 182,32

L'installation est en bon état de fonctionnement.
~~L'installation n'est pas en bon état de fonctionnement.~~

Réglage optimaz : OUI - NON

J'atteste avoir procédé à l'entretien réglementaire obligatoire en application de la loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, à l'exception de la cheminée et des conduits de fumée.

Le technicien - Nom : Baudou

N° attribué : TL 5494

Signature : Baudou

Cette attestation doit être conservée pendant deux ans à la disposition des agents chargés de veiller à l'application de la loi.
 Les brûleurs des chaudières alimentées en combustible liquide doivent faire l'objet d'un entretien annuel effectué par un technicien dont la qualification est reconnue par le Ministère de la Santé Publique.

VU Signature du client,