



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P035430181101

N 028879

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.:

Aanvrager: AEW De Sutter

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam:
AEW De Sutter
Ident. Kaart nr.:
BTW nr.: BE 0721.055.144

Naam, Voornaam: Geu. Huysse mij v. Bervae
Adres: A. Koolandweglaan 1
Post nr. + Stad: 9150 Nijmegen
Tel: / /

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwarende	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art	☐ Art	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	EAN niet meegedeeld	kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr.: Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	Meterstand dag:	nacht: ☐ kWh excl. nacht meter: nr.: Meterstand:
Beschrijving installatie	Ontworpen voor U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V	Type aardelektrode: ☒ aardingslus ☐ pen / baar	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	Voedingsleiding hoofdbord:	
	Algemene differentieelstroominrichting: 270 A / 30 mA	Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen: 13

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☒ Toestellen ☒ Materieel ☒ I-/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 5,65 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: 1,1 MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		19/10/09
Nihil		Chs-lbs
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		Naam:
Nihil		VHVOORENPA
Opmerkingen	nota, keuken, badkamer en verduistering met geplaatste	ok
Nihil		Visum:

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 24/10/2013 (*)

door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Vanden Vaele

Agent nr.: 3563

Datum: 24/10/2009

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): ☒ Eéndraadsschema(s):

Voor de directeur generaal: Handtekening

VANDER VAET WIM
Inspecteur
0475/93.83.44

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te reflecteren. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te weten aan elektriciteit waarbij personen blesserd zijn. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten genomen worden opdat de in overtredding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



VZW - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel: +32(0)2 674 57 11 • fax: +32(0)2 674 59 99 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 1035430151 / 02

N 028880

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☒ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: _____ Aanvrager: AEW De Sutter

Verantwoordelijke voor de werken: _____ Installatie: _____ Eigenaar of beheerder: _____
Naam, Voornaam: AEW De Sutter Naam, Voornaam: Geert Huys
Adres: A. Noelslaan 14
Post nr. + Stad: 9150 Kapelmonde
Ident. Kaart nr.: _____ Tel.: _____
BTW nr.: BE 0421-055-141

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐
☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☐ Art 86 ☐ Art 271bis ☒ 1 Wooneenheid
☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☒ 2 Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276 ☐ periodiek ☐ controle ☐ Art 88 ☐ Art _____ ☒ 3 Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwarend ☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid ☐ Art _____ ☐ Art _____ ☒ 4 Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdelers: EAN _____ kWh meter nr.: _____ Meterstand dag: _____ nacht: _____
Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ _____
Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ _____ Type aardelektrode: _____
Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ _____ ☒ aardingslus ☐ pen / baar
Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm² - Type: XV-B
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 300 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12
☒ Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:
☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ l-/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 5.66 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: 2.6 M Ω ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken	Opmerkingen	Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Bestaande installatie		
☒ Nihil		
Opmerkingen	<u>noot: keulen, loek en verlichting met geleidende</u>	
☐ Nihil		

Besluit(en):
☒ De nieuwe installatie: voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
☐ De bestaande installatie: voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 24/10/2033
• door hetzelfde erkend organisme (**)
(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker: Vander Vout Agent nr.: 3543 Datum: 24/10/2008
Aantal bijlagen: 9 Situatieschema(s): _____ Eendraadsschema(s): _____
Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te weten aan elektriciteit waarbij personen of goederen schade lijden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten genomen worden opdat de in overtredding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtreddingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

VAN DER VAET WIM
Inspecteur
0475/93.83.44