

<b>A'S'C.</b>	<b>AUTONOME SECURITY CONTROLE</b> Erkend keuringsorganisme	<b>BELAC</b> VZW
---------------	---	---------------------

**KEURINGSVERSLAG****Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke laagspanningsinstallatie**

Reglementering : zie § 5 : "Voorschriften"	Werkinstructie	E006	A'S'C. Procedure	23 - 42
--	----------------	------	------------------	---------

Datum onderzoek	15-09-2016	ID-nr	TP2016-1009
Adres installatie	Rauwenkoven 8 , B - 2440 Geel		
Eigenaar / DNB	[REDACTED]		
Installateur	Electro Smeyers NV , Mikhovenseweg 48 , B - 2200 Noorderwijk	BTW nr	BE 0433 852 888
Meettoestel	Metrel 3102	IDMT nr	01/12
DNB	Eandis	EAN code	
Teller Nr		Index dag	Index nacht 0
Teller Nr	0		Index nacht 0

**1.- KENMERKEN**

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in $\Omega$	Algemeen isolatieniveau RI in MQ	Type aardelektrode	
230V	5,00	10,00	pennen	
Automaat DNB	Nominale waarde in A en type v.d. bescherming & aansluiting	Voedingskabel : type en $\varnothing$	Borden	Eindstroombanen
40A	40A 300mA	Exvb 4 x 25mm <sup>2</sup>	1	10

**2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

Begin der werken	Funderingen voor 01-10-1981	Installatie na 01-10-1981
Installatie	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie.	
Type van de lokalen	Woning	
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden.	

**3.- VASTGESTELDE INBREUKEN**

Geen

**4.- NOTA's** (vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen, bijgevolg zijn ze van geen invloed op de besluitvorming.)

**5.- BESLUIT**

De elektrische installatie **VOLDOET** aan de voorschriften van het Technisch Reglement voor het gedeelte ter plaatse aangevangen voor 01/10/1981 en aan het deze van het AREI voor het nieuw gedeelte, aangevangen na 01-10-1981. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn 16-09-2041.

De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren / werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (De) ééndraadschema (s) werd (en) geïsoleerd.

De inspecteur  
Tim Peeters - TP

Vr. De directeur

Autonome Security Controle VZW	IBAN : BE32 7512 0493 7802	BTW nr : BE0826 131 776
Maatschappelijke zetel	Ketelstraat 111, B - 3454 Rummen	Fax : 011/582961
Secretariaat	Singelaaan 16 A, B - 3545 Haleiz - TI 0483/429830	Mail : <a href="mailto:info@autonome.be">info@autonome.be</a>
A'S'C. - Documentnummer	«ASC_Docume Rev. : «Revisie_nr» nt»	Mail : <a href="mailto:info@autonome.be">info@autonome.be</a>
		«Revisie_datum»