



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw
Meulestraat 31
8730 Beernem
Ondnr BE 0831.542.002

TEL: 050 68 55 55
info@KEURteam.be
www.KEURteam.be



526-INSP

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Volgens TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Plaats van onderzoek: Gaverstraat 22, 9270 Kalken

Oprachtgever:

Bedrijf:

Eigenaar:

Type lokalen:

Doel onderzoek:

Woning

270 - Gelijkvormigheid/Indienstelling

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN-code/Zegel: 0006352

Nominale spanning: 230V mono

Hoofdbeveiliging: 40A

Voedingleiding: 2 x 10 mm² VOB

Elektrode type: Psp

Aantal borden: 1

Aantal stroombanen: 21

Waarde ADS: 300mA 40A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: ok

ADS testknop: ok

ADS foutflus: ok

Bescherming RA OA: ok

R isolatie: OK, > 0,5 MO

R aarde: 26,3 ohm

Schema's: ok

Staat vast

elektrisch materiaal: ok



TOELICHTING

De elektrische installatie is geschikt voor een aansluiting van 230V mono tot en met 40A.

AREI art. nr

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 26/05/2012 of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.


Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur:



Meesdon, K



ZOLDER




MONT VAN
APTAKOONS
ZOLDER



PLAAT 10

INSTALLATEUR
Idem





Idem